

SEDE: BLANCO ENCALADA 2531		PISO: 1 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 32A	
	CIRCUITO 1	Baño Unisex	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Oficina	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	PISO 1	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Oficina	A.A Sala de reunión	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	