

SEDE: BLANCO ENCALADA 2531		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: OFICINA DE DOCTORES		TABLERO: GENERAL _ T-G 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA BIPOLAR	C 32A	
	CIRCUITO 1	General	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 15A	
	CIRCUITO 2	General	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Oficina	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Oficina	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Oficina	Rack	TERMICA BIPOLAR	C 16A	