




INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI BLANCO ENCALADA 2531 - AGOSTO/25

SEDE: BLANCO ENCALADA 2531		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: FRENTE DE DIRECCIÓN (VEREDA)		TABLERO: MEDIDOR _ T-M 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA BIPOLAR	C 25A	