




INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI BLANCO ENCALADA 2531 - ABRIL/25



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2531 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

ROSSI

SEDE

BLANCO ENCALADA 2531

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Frente de dirección	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	24/4/2025
					CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA BIPOLAR	C25 A	24/4/2025
	Sala de espera	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 04		CIRCUITO 1	Sala de entrada	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	24/4/2025
					CIRCUITO 1	Sala de entrada	Cortina y cartel	TERMICA BIPOLAR	C10 A	24/4/2025



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2531 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.
EMPRESA
SEDE

ROSSI
BLANCO ENCALADA 2531

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Oficina de doctores	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA BIPOLAR	C32 A	24/4/2025
					CIRCUITO 1	General	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C15 A	24/4/2025
					CIRCUITO 2	General	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
					CIRCUITO 3	Oficina	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
					CIRCUITO 4	Oficina	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
					CIRCUITO 5	Oficina	Rack	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
	Oficina secretaria	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 02		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	24/4/2025
					CIRCUITO 1	Oficina	Rack	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
					CIRCUITO 2	General	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
						Oficina	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	24/4/2025
							AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
					CIRCUITO 3	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	24/4/2025
						Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
						Pasillo	Baños pb	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
					CIRCUITO 4	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	24/4/2025
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
							TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2531 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

ROSSI

SEDE

BLANCO ENCALADA 2531

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 1	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 03		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C32 A	24/4/2025
					CIRCUITO 1	Baño Unisex	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
						Oficina	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	24/4/2025
					CIRCUITO 2	PISO 1	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
							CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	24/4/2025
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
							TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
					CIRCUITO 3	Oficina	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	24/4/2025
							AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025
							A.A Sala de reunión	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24/4/2025