

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 1 UBICACIÓN: PASILLO DE RESONANCIA MAGNETICA		TABLERO: SECCIONAL T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	PERILLA SECCIONADORA 2 UNIDADES	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Pasillo	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Recepción	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Resonancia magnetica	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
		Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Consultorio	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
		Consultorio 7	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Resonancia magnetica	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Resonador	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Consultorio 10	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 5	Resonador	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Resonador	TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Baño Movilidad Reducida	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Consultorio 9	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	Escalera	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 9	General	Termotanque	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	General	Impresora seca	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 1 UBICACIÓN: PASILLO DE RESONANCIA MAGNETICA		TABLERO: SECCIONAL T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 11	Sala de informes	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 12	Consultorio	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Tomas PC, consul 7,8,9,10 y 11	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	Resonador	Tomas PC sala de comando resonador	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 14	Consultorio	TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Tomacorrientes consul 7 y 9	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 15	Consultorio 8	TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 16	General	No rotulado	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 17	Consultorio 11	TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 18	General	No rotulado	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 19	General	Reserva	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 20	General	Iluminación fachada	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	