


SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 1 UBICACIÓN: PASILLO DE RESONADOR		TABLERO: SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO T-SAA 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	AIRE ACONDICIONADOS	BORNERA TETRAPOLAR	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Ecografía	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
		Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 25A	
				TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Consultorio	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de Máquinas Resonancia	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Resonador	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Resonancia magnetica	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de informes	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 5	Sala de Máquinas Resonancia	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			Sala de máquinas resonador	TERMICA BIPOLAR	C 16A	