

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 2 UBICACIÓN: PASILLO (RADIOLOGÍA)		TABLERO: SECCIONAL T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 50A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BORNERA TETRAPOLAR	C 88/125A	
	CIRCUITO 1	Odontología	Aire acondicionado odontología nuevo	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
			Tablero Odontología	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
		Recepción	Aire acondicionado recepción rx	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
		Sala de espera	Aire acondicionado sala de espera radiología	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Radiología Comando 1 vestidor 1	Aire acondicionado sala de comando rx	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Rayos X	Aire acondicionado RX	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			Aire acondicionado sala de examen Rx grande	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de informes	Aire acondicionado compaginación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			Aire acondicionado sala revelado rx	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de residentes	Aire acondicionado sala medicos	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Vestidor 1 Radiología dual	Aire acondicionado vestidores rx dual	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Densitometría	Aire acondicionado densitometría nuevo	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 4	Densitometría	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Mamografía 1 Vestidir 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
			CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
		Rayos X	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Sala de residentes	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	