

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 2 UBICACIÓN: ODONTOLOGÍA		TABLERO: SECCIONAL T-S 02	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	PISO 2	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	C NO APLICAA	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	FUSIRERA TRIFASICA	C 80/100A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	PISO 2	CORTE GENERAL	BARRA DISTRIBUIDORA	C NO APLICAA	
				DESCARGADOR A TIERRA	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	PISO 2	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
		Radiología single	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Pasillo	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Baño Unisex	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
		Pasillo	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Recepción	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 2 UBICACIÓN: ODONTOLOGÍA		TABLERO: SECCIONAL T-S 02	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 5	Odontología	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Sala de informes	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
					C 25A	
	CIRCUITO 7	Odontología	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 9	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
		Recepción	Tpc. Recepción	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de informes	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Tpc. Recepción	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 12	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 14	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 15	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 16	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 2 UBICACIÓN: ODONTOLOGÍA		TABLERO: SECCIONAL T-S 02		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 17	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Reserva	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 18	General	Tablero A.ACOND	TERMICA TETRAPOLAR	C 50A	
	CIRCUITO 19	SIN ROTULAR	Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 15A	
	CIRCUITO 20	General	Reserva	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	