


SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 2 UBICACIÓN: ODONTOLOGÍA		TABLERO: SECCIONAL DE EQUIPO T-SdE 01		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						
FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 1	Odontología	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	Odontología	Panorámica 1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 1	Odontología	Periapical 2	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			Panorámica 2	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			Periapical 1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	