

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 2 UBICACIÓN: ODONTOLOGÍA		TABLERO: SECCIONAL DE EQUIPO T-SdE 02	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	SIN ROTULAR	RACK UPS 20KVA	TERMICA TETRAPOLAR	C 63A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	RACK UPS 20KVA	TERMICA TETRAPOLAR	C 20A	