

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 3 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	C NO APLICAA	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BARRA DISTRIBUIDORA	C NO APLICAA	
				FUSIBRE	C 80A	
	CIRCUITO 1	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Sala de server	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 63A	
	CIRCUITO 4	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Tomografia	Circuito iluminación	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			Iluminación sala comando	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Tomografia	Circuito tomacorrientes	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	Sala de server	Circuito tomacorrientes	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
		SIN ROTULAR	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 9	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 3 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 11	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 12	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	General	Reserva	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 14	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 15	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Emergencia	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Recepción	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Resonancia magnetica	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de server	Server	TERMICA BIPOLAR	C 16A	