

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 3 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO T-SAA 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 50A	
	CIRCUITO 1	Consultorio	Aire acondicionado Of. Dr. Aguilar	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Resonancia magnetica	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
		Tomografía	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Vestidor Unisex	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Resonancia magnetica	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de informes	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de Máquinas Resonancia	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de server	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Tomografía	Aire acondicionado sala com. Tomo	TERMICA BIPOLAR	C 16A	