

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 4 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO T-SAA 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	PISO 2	Equipo 2do piso	TERMICA TETRAPOLAR	C 32A	
		SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 63A	
			Sin identificación	TERMICA TETRAPOLAR	C 32A	
	CIRCUITO 2	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 32A	
				TERMICA TETRAPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 3	PISO 1	Sala tecn resonancia	TERMICA TETRAPOLAR	C 25A	
		PISO 3	Desuso	TERMICA TETRAPOLAR	C 20A	
		Sala de server	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 32A	
				TERMICA TETRAPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 4	Resonancia magnetica	Desuso	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 63A	
			Desuso	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
				TERMICA TRIFASICA	C 16A	
			Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
				TERMICA TETRAPOLAR	C 25A	
					C 32A	
	CIRCUITO 5	Rayos X	Desuso	TERMICA TETRAPOLAR	C 32A	

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: 4 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO T-SAA 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 5	Sala de espera	Desuso	TERMICA TETRAPOLAR	C 25A	
		Sala de server	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 32A	
		SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 63A	
	CIRCUITO 6	Resonancia magnetica	Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 63A	
			Sin identificación	TERMICA TETRAPOLAR	C 25A	
		Tomografia	Desuso	TERMICA TETRAPOLAR	C 20A	