

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: SALA DE BOMBAS		TABLERO: SECCIONAL T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	C NO APLICAA	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BARRA DISTRIBUIDORA	C NO APLICAA	
				FUSIBRE	C 80/100A	
	CIRCUITO 1	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
		Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 2	Laboratorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Box 1	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Escalera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Puerta de entrada	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 32A	
	CIRCUITO 7	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: BLANCO ENCALADA 2557		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: SALA DE BOMBAS		TABLERO: SECCIONAL T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 8	Escalera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 9	Box 1	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	Laboratorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	Oficina Bioquímica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 12	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	Laboratorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Heladeras	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Puerta de entrada	ILUMINACIÓN	CONTACTOR TRIFASICO	C 10A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
				TIMER DIGITAL	C 16A	
	CIRCUITO 14	SALA DE BOMBAS	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
			Tablero bombas incendio	TERMICA TRIFASICA	C 25A	
		Tablero de bomba	Bombas de agua	TERMICA TRIFASICA	C 16A	
	CIRCUITO 15	Garaje	Central de incendio	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 16	Puerta de entrada	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Puerta principal	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 17	Pasillo	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
		Puerta de entrada	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
			Cortina	TERMICA TRIFASICA	C 16A	