




INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI BLANCO ENCALADA 2557 - ABRIL/25



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2557 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

SEDE

ROSSI

BLANCO ENCALADA 2557

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Cuarto de seguridad	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 03		CIRCUITO CORTE GENERAL	Sala del Tablero Principal	CONTROLAR CIRCUITO	LLAVE SELECTOR	CNO APLICA A	21-abr
	Sala de bombas	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 02		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	CNO APLICA A	22-abr
					CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	FUSIBRE	C80/100 A	22-abr
								BARRA DISTRIBUIDORA	CNO APLICA A	22-abr
					CIRCUITO 1	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	22-abr
						Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C20 A	22-abr
					CIRCUITO 2	Laboratorio	CONTROLAR CIRCUITO ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	22-abr
							ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
					CIRCUITO 3	Box 1	CONTROLAR CIRCUITO ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	22-abr
							ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
					CIRCUITO 4	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	22-abr
							ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
					CIRCUITO 5	Escalera	CONTROLAR CIRCUITO ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	22-abr
							ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
					CIRCUITO 6	Puerta de entrada	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C32 A	22-abr
					CIRCUITO 7	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	22-abr
							ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2557 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

ROSSI

SEDE

BLANCO ENCALADA 2557

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Sala de bombas	TABLERO SECCIONAL DE BOMBAS (T-SdB)	T-SdB 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	BOMBA ELEVADORA	TERMICA TETRAPOLAR	C25 A	23-abr
					CIRCUITO 1	General	BOMBA ELEVADORA	PORTA FUSIBRE	C20 A	23-abr
								CONTACTOR TRIFASICO	CNO APLICA A	23-abr



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2557 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

ROSSI

SEDE

BLANCO ENCALADA 2557

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 1	Pasillo Resonador	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 02		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	PERILLA SECCIONADORA 2 UNIDADES	CNO APLICA A	23-abr
					CIRCUITO 1	Recepción	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
						Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
						Pasillo	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
						Resonancia magnetica	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23-abr
					CIRCUITO 2	Consultorio	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23-abr
						Resonancia magnetica	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
						Consultorio 7	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
					CIRCUITO 3	Resonador	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23-abr
								TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
					CIRCUITO 4	Consultorio 10	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23-abr
					CIRCUITO 5	Resonador	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23-abr
					CIRCUITO 6	Resonador		TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
							TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23-abr
					CIRCUITO 7	Consultorio 9		TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
							ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23-abr
								TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
						Baño Movilidad Reducida	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2557 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

ROSSI

SEDE

BLANCO ENCALADA 2557

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 1	Pasillo Resonador	TABLERO SECCIONAL AIRES ACONDICIONADOS (T-SAA)	T-SAA 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	23-abr
					CIRCUITO CORTE GENERAL	General	AIRE ACONDICIONADOS	BORNERA TETRAPOLAR	CNO APLICA A	23-abr
					CIRCUITO 1	Ecografía	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23-abr
					CIRCUITO 2	Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
						Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	23-abr
					CIRCUITO 3	Consultorio	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C25 A	23-abr
								DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23-abr
								TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
					CIRCUITO 4	Sala de Máquinas Resonancia	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
						Sala de informes	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23-abr
					CIRCUITO 5	Resonancia magnetica	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
							AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
							AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
							AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
							AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
							Sala de máquinas resonador	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2557 - ABRIL/25

24/4/2025

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 2	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 02		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C50 A	22-abr
					CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BORNERA TETRAPOLAR	C88/125 A	22-abr
					CIRCUITO 1	Recepción	Aire acondicionado recepción rx	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	22-abr
						Sala de espera	Aire acondicionado sala de espera radiología	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	22-abr
						Odontología	Tablero Odontología	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	22-abr
					CIRCUITO 2		Aire acondicionado odontología nuevo	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	22-abr
							Aire acondicionado sala revelado rx	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
							Aire acondicionado compaginación	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
						Rayos X	Aire acondicionado RX	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
							Aire acondicionado sala de examen Rx grande	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
						Radiología Comando 1 vestidor 1	Aire acondicionado sala de comando rx	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
						Sala de residentes	Aire acondicionado sala medicos	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
						Vestidor 1 Radiología dual	Aire acondicionado vestidores rx dual	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2557 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

ROSSI

SEDE

BLANCO ENCALADA 2557

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 2	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 02		CIRCUITO 3	Densitometría	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	22-abr
					CIRCUITO 4		Aire acondicionado densitometría nuevo	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
						Mamografía 1 Vestidir 1	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	22-abr
							AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
						Densitometría	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
						Rayos X	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
						Sala de residentes	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2557 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

ROSSI

SEDE

BLANCO ENCALADA 2557

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 3	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 03		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	CNO APLICA A	23-abr
					CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	FUSIBRE	C80 A	23-abr
								BARRA DISTRIBUIDORA	CNO APLICA A	23-abr
					CIRCUITO 1	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	24-abr
							Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24-abr
					CIRCUITO 2	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	24-abr
							Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24-abr
					CIRCUITO 3	Sala de server	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C63 A	23-abr
					CIRCUITO 4	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	24-abr
							Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24-abr
					CIRCUITO 5	Tomografia	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
							Circuito iluminación	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23-abr
							Iluminación sala comando	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
					CIRCUITO 6	Tomografia	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23-abr
							Circuito tomacorrientes	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23-abr
					CIRCUITO 7	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	24-abr
							Sin identificación	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24-abr



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2557 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

ROSSI

SEDE

BLANCO ENCALADA 2557

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 3	Pasillo	TABLERO SECCIONAL AIRES ACONDICIONADOS (T-SAA)	T-SAA 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C50 A	22-abr
					CIRCUITO 1	Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	22-abr
						Consultorio	Aire acondicionado Of. Dr. Aguilar	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
						Resonancia magnetica	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
						Tomografia	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
					CIRCUITO 2	Vestidor Unisex	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	22-abr
						Sala de informes	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
						Resonancia magnetica	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
						Sala de server	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
						Tomografia	Aire acondicionado sala com. Tomo	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr
						Sala de Máquinas Resonancia	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	22-abr



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2557 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

ROSSI

SEDE

BLANCO ENCALADA 2557

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 4	Piso en obras	TABLERO SECCIONAL AIRES ACONDICIONADOS (T-SAA)	T-SAA 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	CNO APLICA A	24-abr
					CIRCUITO 1	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C63 A	24-abr
							Sin identificación	TERMICA TETRAPOLAR	C32 A	24-abr
						PISO 2	Equipo 2do piso	TERMICA TETRAPOLAR	C32 A	24-abr
					CIRCUITO 2	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C40 A	24-abr
							Sin identificación	TERMICA TETRAPOLAR	C25 A	24-abr
								TERMICA BIPOLAR	C32 A	24-abr
					CIRCUITO 3	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C40 A	24-abr
							Sin identificación	TERMICA TETRAPOLAR	C25 A	24-abr
								TERMICA BIPOLAR	C32 A	24-abr
						PISO 3	Desuso	TERMICA TETRAPOLAR	C20 A	24-abr
						Sala de server	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24-abr
						PISO 1	Sala tecn resonancia	TERMICA TETRAPOLAR	C25 A	24-abr



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2557 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.
EMPRESA
SEDE

ROSSI
BLANCO ENCALADA 2557

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 4	Piso en obras	TABLERO SECCIONAL AIRES ACONDICIONADOS (T-SAA)	T-SAA 01		CIRCUITO 4	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C63 A	24-abr
								Sin identificación	TERMICA TETRAPOLAR	24-abr
									C25 A	24-abr
									C32 A	24-abr
							Desuso	TERMICA BIPOLAR	C16 A	24-abr
								TERMICA TRIFASICA	C16 A	24-abr
								TERMICA BIPOLAR	C16 A	24-abr
									C16 A	24-abr
					CIRCUITO 5	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	Resonancia magnetica	TERMICA BIPOLAR	24-abr
								Desuso	C16 A	24-abr
								Sala de espera	TERMICA TETRAPOLAR	24-abr
								Desuso	C25 A	24-abr
					CIRCUITO 6	SIN ROTULAR	CONTROLAR CIRCUITO	Sala de server	TERMICA BIPOLAR	24-abr
								AIRE ACONDICIONADOS	C32 A	24-abr
								Rayos X	TERMICA TETRAPOLAR	24-abr
								Desuso	C32 A	24-abr