


INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS

19/8/2025

SEDE: BLANCO ENCALADA 2571		PISO: 2 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CONTROLAR CIRCUITO	TERMICA TETRAPOLAR	C 50A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BORNERA TETRAPOLAR	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Consultorio	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		General	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Consultorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Mamografía 1 Vestidir 1	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 32A	
		Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Rack	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Mamografía 2 Vestidir 1	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 5	Consultorio 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Consultorio 2	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Consultorio 3	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Consultorio 4	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Consultorio 5	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Consultorio 6	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TRIFASICA	C 16A	
			CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 6	Sala de informes	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 20A	