



INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS

19/8/2025

SEDE: BLANCO ENCALADA 2571		PISO: 5 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 50A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BARRA DISTRIBUIDORA	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	PET CT	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Medicina Nuclear	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Recepción	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Medicina Nuclear	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Medicina Nuclear	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
		PET CT	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
			CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
		Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
		Sala de informes	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de ingeniero	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: BLANCO ENCALADA 2571		PISO: 5 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 6	Medicina Nuclear	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
			Extractor	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		PET CT	Extractor	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		PET Sala de comando	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		PET Sala de maquinas	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala Ergonométria	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Rack	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	Sala de informes	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de ingeniero	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	