

SEDE: BLANCO ENCALADA 2571		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: GAREJE		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 1	Laboratorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 2	SALA DE BOMBAS	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 3	Garaje	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
		Laboratorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TRIFASICA	C 63A	
				PORTA FUSIBRE	C 32A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	PORTA FUSIBRE	C 32A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Escalera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Laboratorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TRIFASICA	C 63A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Pasillo	SENTRAL DE INSENDIOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Garaje	Rack	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 63A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Laboratorio	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Pasillo	MONTACARGA	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	
		Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 16A	