




**INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS**  
**ROSSI BLANCO ENCALADA 2581 - ABRIL/25**



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2581 - ABRIL/25

24/4/2025

|         |                      |
|---------|----------------------|
| EMPRESA | ROSSI                |
| SEDE    | BLANCO ENCALADA 2581 |

| PISO        | UBICACIÓN DEL TABLERO | TIPO DE TABLERO         | ID DEL TABLERO | IMAGEN                                                                            | CIRCUITO               | SECTOR            | SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR | EQUIPO ELÉCTRICO   | VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS | FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN |
|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Planta baja | Entrada               | TABLERO GENERAL (T-G)   | T-G 01         |  | CIRCUITO CORTE GENERAL | General           | CORTE GENERAL                | TERMICA TETRAPOLAR | C50 A                           | 23/4/2025                  |
|             |                       | TABLERO SECCIONAL (T-S) | T-S 02         |  | CIRCUITO 1             | Puerta de entrada | ILUMINACIÓN                  | TERMICA BIPOLAR    | C25 A                           | 23/4/2025                  |
|             |                       |                         |                |                                                                                   | CIRCUITO 1             | Puerta de entrada | ILUMINACIÓN                  | TIMER DIGITAL      | C16 A                           | 23/4/2025                  |



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2581 - ABRIL/25

24/4/2025

|         |                      |
|---------|----------------------|
| EMPRESA | ROSSI                |
| SEDE    | BLANCO ENCALADA 2581 |

| PISO   | UBICACIÓN DEL TABLERO | TIPO DE TABLERO         | ID DEL TABLERO | IMAGEN | CIRCUITO               | SECTOR  | SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR   | EQUIPO ELÉCTRICO   | VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS | FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN |
|--------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------|------------------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Piso 1 | Cocina                | TABLERO SECCIONAL (T-S) | T-S 01         |        | CIRCUITO CORTE GENERAL | General | CORTE GENERAL                  | TERMICA TETRAPOLAR | C40 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        | CIRCUITO 1             | Cocina  | CONTROLAR CIRCUITO ILUMINACIÓN | DISYUNTOR BIPOLAR  | C40 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        |                        | Oficina | AIRE ACONDICIONADOS            | TERMICA BIPOLAR    | C16 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        |                        |         | TOMACORRIENTES PC              | TERMICA BIPOLAR    | C20 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        |                        |         |                                | TERMICA BIPOLAR    | C16 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        | CIRCUITO 2             | Oficina | CONTROLAR CIRCUITO ILUMINACIÓN | DISYUNTOR BIPOLAR  | C40 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        |                        |         |                                | TERMICA BIPOLAR    | C16 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        |                        |         | Tomas pc                       | TERMICA BIPOLAR    | C16 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        |                        |         | A.A compaginación              | TERMICA BIPOLAR    | C20 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        | CIRCUITO 3             | General | CONTROLAR CIRCUITO             | DISYUNTOR BIPOLAR  | C40 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        |                        |         | TOMACORRIENTES                 | TERMICA BIPOLAR    | C16 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        |                        | Cocina  | TOMACORRIENTES                 | TERMICA BIPOLAR    | C16 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        |                        | Oficina | Rack                           | TERMICA BIPOLAR    | C20 A                           | 23/4/2025                  |
|        |                       |                         |                |        |                        |         | A.A protocolo                  | TERMICA BIPOLAR    | C20 A                           | 23/4/2025                  |