




INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI SOLAR - ABRIL/25

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Depósito de Maestranza	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C20 A	29-abr
					CIRCUITO 1	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TRIFASICA	C40 A	29-abr
							Iluminación emergencia R	TERMICA BIPOLAR	C10 A	29-abr
							Iluminación emergencia S	TERMICA BIPOLAR	C10 A	29-abr
							Iluminación emergencia T	TERMICA BIPOLAR	C10 A	29-abr
					CIRCUITO 2	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TRIFASICA	C40 A	29-abr
							Iluminación emergencia S	TERMICA BIPOLAR	C10 A	29-abr
							Luces de emergencia	TERMICA BIPOLAR	C10 A	29-abr
						Box 1	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C10 A	29-abr
					CIRCUITO 3	General	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C20 A	29-abr
						Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	29-abr
					CIRCUITO 4	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	29-abr
						Oficina	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C20 A	29-abr
					CIRCUITO 5	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	29-abr
						Ecografía	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	29-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Depósito de	TABLERO	T-G 01		CIRCUITO 6	Ecografía	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	29-abr
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	29-abr
					CIRCUITO 7	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	29-abr
							Tomacorrientes P.B	TERMICA BIPOLAR	C16 A	29-abr
					CIRCUITO 8	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	29-abr
							Tomacorrientes Planta alta	TERMICA BIPOLAR	C16 A	29-abr
					CIRCUITO 9	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TRIFASICA	C40 A	29-abr
							ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	29-abr
										30-abr
							CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C25 A	29-abr
							Aire acondicionado P.B	GUARDA MOTOR	C88/125 A	30-abr
							Aire acondicionado P.A	GUARDA MOTOR	CNO APLICA A	30-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Depósito de Maestranza	TABLERO SECCIONAL DE EQUIPOS (T-SdE)	T-SdE 01		CIRCUITO 1	TABLERO ASCENSORES	ASCENSOR	CONTACTOR TRIFASICO	C160 A	30-abr
					CIRCUITO 1	TABLERO ASCENSORES	ASCENSOR	CONTACTOR TRIFASICO	CNO APLICA A	30-abr
								FUSIRERA TRIFASICA	C60 A	30-abr