





INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI CATAMARCA 3055 - AGOSTO/25

SEDE: CATAMARCA		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: SALA DE ESPERA		TABLERO: GENERAL 01 T-G 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Sala de espera	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO 1	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TRIFASICA	C 40A	
	CIRCUITO 2	Sala de espera	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TERMICA TRIFASICA	C 32A	
	CIRCUITO 3	Sala de espera	MONTACARGA	TERMICA TRIFASICA	C 25A	
	CIRCUITO 4	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 5	Sala de espera	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Sala de espera	ILUM. CONS. 7	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Sala de espera	ILUM. C1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 9	Sala de espera	T.U.G C4	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	Sala de espera	ILUM C2	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	Sala de espera	AIRE ACOND. PB C13	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 12	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 13	Sala de espera	Sensor de movimiento estac.	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 14	Sala de espera	ILUM C16	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 15	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 16	Sala de espera	Tomas pc	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 17	Sala de espera	ILUM C5	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 18	Sala de espera	AIRE 1 C8	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 19	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 20	Sala de espera	T.U.G. 1P C6	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 21	Sala de espera	ILUM. 1P. C15	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 22	Sala de espera	Aire ap c9	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 23	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 24	Sala de espera	RACK 1P C18	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 25	Sala de espera	AIRE 1P C10	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 26	Sala de espera	Central incendio	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 27	Sala de espera	ILUM TAB. SHELTER	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 28	Sala de espera	Reserva	TERMICA TRIFASICA	C 32A	