





INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI CATAMARCA 3055 - ABRIL/25

EMPRESA	ROSSI
SEDE	CATAMARCA 3055

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Sala de espera	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	Sala de espera	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C63 A	23/4/2025
					CIRCUITO 1	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TRIFASICA	C40 A	23/4/2025
					CIRCUITO 2	Sala de espera	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TERMICA TRIFASICA	C32 A	23/4/2025
					CIRCUITO 3	Sala de espera	MONTACARGA	TERMICA TRIFASICA	C25 A	23/4/2025
					CIRCUITO 4	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	23/4/2025
					CIRCUITO 5	Sala de espera	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 6	Sala de espera	ILUM. CONS. 7	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 7	Sala de espera	ILUM. C1	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025