

SEDE: DARDO ROCHA 3034		PISO: 1 UBICACIÓN: ODONTOLOGÍA		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Odontología	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C 50A	
	CIRCUITO 1	Odontología	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 2	Odontología	Iluminación consult	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 3	Odontología	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Odontología	Reserva	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Odontología	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 6	Odontología	Tomas pc	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Odontología	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 8	Odontología	Iluminación pasillo	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 9	Odontología	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	Odontología	Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	Odontología	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 12	Odontología	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	Odontología	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 14	Odontología	TOMAS GENERALES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 15	Odontología	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 16	Odontología	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 17	Odontología	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 18	Odontología	Periapical	TERMICA BIPOLAR	C 16A	