

SEDE: DARDO ROCHA 3034		PISO: 1 UBICACIÓN: ODONTOLOGÍA		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 02	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Sala de server	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C 50A	
	CIRCUITO 1	Sala de server	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TERMICA TRIFASICA	C 25A	
	CIRCUITO 2	Sala de server	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 3	Sala de server	ILUMINACION CONSULT.	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 4	Sala de server	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Sala de server	AIRE S. SERVER	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Sala de server	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 7	Sala de server	Tomas pc	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	Sala de server	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 9	Sala de server	ILUMINACION RECEP.	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 10	Sala de server	Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	Sala de server	AIRE ACOND 3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 12	Sala de server	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 13	Sala de server	Tomas grales	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 14	Sala de server	AIRE ACOND. 1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 15	Sala de server	Reserva	TERMICA BIPOLAR	C 16A	