


SEDE: DARDO ROCHA 3034		PISO: 2 UBICACIÓN: ODONTOLOGÍA		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Recepción	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C 50A	
	CIRCUITO 1	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 2	Recepción	Iluminación consult	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 3	Recepción	ILUMINACION 3ER PISO	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 4	Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Recepción	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 7	Recepción	TOMAS PC 2DO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	Recepción	TOMAS PC 3RO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 9	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 10	Recepción	ILUMINACION RECEP.	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 11	Recepción	Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 12	Recepción	AIRE ACOND. 3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 14	Recepción	TOMAS GENERALES 2DO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 15	Recepción	AIRE ACOND 1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 16	Recepción	TOMAS GRALES 3RO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 17	Recepción	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 18	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 19	Recepción	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	