

SEDE: DARDO ROCHA 3034		PISO: 2 UBICACIÓN: ODONTOLOGÍA		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 02	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Pasillo	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C 50A	
	CIRCUITO 1	Pasillo	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TERMICA TRIFASICA	C 25A	
	CIRCUITO 2	Pasillo	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 3	Pasillo	ILUMINACION CONSULT.	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 4	Pasillo	AIRE ACOND 2	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Pasillo	AIRE ACOND 5	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Pasillo	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 7	Pasillo	Tomas pc	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	Pasillo	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 9	Pasillo	EQUIPO MAMO	TERMICA BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 10	Pasillo	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 11	Pasillo	Iluminación pasillo	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 12	Pasillo	Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	Pasillo	AIRE ACOND 3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 14	Pasillo	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 15	Pasillo	Tomas grales	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 16	Pasillo	AIRE ACOND. 1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 17	Pasillo	AIRE ACOND. 4	TERMICA BIPOLAR	C 16A	