

INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS

18/8/2025

SEDE: DARDO ROCHA 3034		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: SALA DE TABLEROS		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 02	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 1	General	Tablero 1º A	TERMICA TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO 2	General	Tablero 1ºB	TERMICA TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO 3	General	Tablero 2ºA	TERMICA TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO 4	General	Tablero 2ºB	TERMICA TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO 5	General	Tablero subsuelo	TERMICA TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO 6	General	Tablero pb	TERMICA TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO 7	General	Tablero estacionamiento	TERMICA TRIFASICA	C 40A	
	CIRCUITO 8	General	Tablero ascensor	TERMICA TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO 9	General	A A carpas	TERMICA TRIFASICA	C 40A	
	CIRCUITO 10	General	Rack	TERMICA TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO 11	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 12	General	Reso se	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 13	General	Reso sc	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 14	General	Reso st1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 15	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 16	General	A°A°	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 17	General	A°A°	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 18	General	A.A° espera s.suelo	TERMICA TRIFASICA	C 40A	
			A°A°	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 20	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 21	General	A°A°	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 22	General	A°A°	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 23	General	Port. E iluminación. Lat	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 24	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 25	General	Garita	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 26	General	Barrera	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 27	General	A.ado. espera	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 28	General	Puerta acceso	TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: DARDO ROCHA 3034		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: SALA DE TABLEROS		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 02	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 29	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 30	General	Ilum. Ergo pb	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 31	General	Ilum.rx pb	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 32	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 33	General	Tpc. Ecoestress	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 34	General	Tcp.rx.pb	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 35	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 36	General	Tomas grales	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 37	General	Rack	TERMICA BIPOLAR	C 16A	