


SEDE: DARDO ROCHA 3034		PISO: SUB SUELO UBICACIÓN: SALA DE BOMBAS		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 1	SALA DE BOMBAS	IDENTIFICADOR DE FASE	TERMICA TRIFASICA	C 10A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	SALA DE BOMBAS	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO 2	SALA DE BOMBAS	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 3	SALA DE BOMBAS	BOMBA SUMERGIBLE	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	SALA DE BOMBAS	ILUMINACION COCHE	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	SALA DE BOMBAS	ASCENSOR	DISYUNTOR TRIFASICA	C 63A	
	CIRCUITO 6	SALA DE BOMBAS	TAB. BOMBAS CLOACALES	TERMICA TRIFASICA	C 40A	
	CIRCUITO 7	SALA DE BOMBAS	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 8	SALA DE BOMBAS	ILUM. TOMO Y RESO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 9	SALA DE BOMBAS	Ilum. Compag. Baños	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	SALA DE BOMBAS	T.U.G. MAQ DE CAFE BAÑOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	SALA DE BOMBAS	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 12	SALA DE BOMBAS	ILUM. RX.S COMAN.	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	SALA DE BOMBAS	T.U.G. PASILLO RX	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 14	SALA DE BOMBAS	BOMBA ELEVADORA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 15	SALA DE BOMBAS	ILUMINACION ESCALERA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: DARDO ROCHA 3034		PISO: SUB SUELO UBICACIÓN: SALA DE BOMBAS		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 16	SALA DE BOMBAS	Ilum. Escalera	RELOG DIGITAL PROGRAMABLE DE 2 MODULOS	C 20A	
	CIRCUITO 17	SALA DE BOMBAS	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 18	SALA DE BOMBAS	ILUM. SALA ESPERA Y PASILLO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 19	SALA DE BOMBAS	T.U.G. PALIERS ESCALERA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 20	SALA DE BOMBAS	BOMBA PRESURIZADORA	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 21	SALA DE BOMBAS	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 22	SALA DE BOMBAS	T.P.C. RECEP. COMPAG	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 23	SALA DE BOMBAS	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 24	SALA DE BOMBAS	T.P.C. RX. TOMO Y RES.	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 25	SALA DE BOMBAS	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 26	SALA DE BOMBAS	RACK S. SUELO	TERMICA BIPOLAR	C 16A	