





INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI ESMERALDA 135 - AGOSTO/25

SEDE: ESMERALDA 135		PISO: 3 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 1	PISO 3	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Recepción	Tomas pc recepción	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Consultorio	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		General	TOMAS GENERALES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			Tomas gales	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	