


SEDE: ESMERALDA 135		PISO: 3 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL T-S 02	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	General	A. Acondicionado 4	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			Aire acondicionado 1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			Aire acondicionado 2	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			Aire acondicionado 3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Consultorio	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			TOMAS GENERALES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Cocina	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Tomas pc	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de espera	Máquina de Cafe	TERMICA BIPOLAR	C 16A	