

SEDE: ESMERALDA 135		PISO: 6 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: GENERAL T-G 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BARRA DISTRIBUIDORA	C 88/125A	
	CIRCUITO 1	Consultorio	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		General	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Pasillo	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Sala de server	Rack	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
				TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Cocina	Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Consultorio 3	A.A. consultorio 3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
		Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Baño Unisex	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Consultorio	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 5	Consultorio	Tpc box recepción	TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: ESMERALDA 135		PISO: 6 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: GENERAL T-G 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 5	Recepción	Tpc box recepción	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 6	Consultorio	Tomacorriente consultorio	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 7	Consultorio	A.a. boxes	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
			A.a. consultorio	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Consultorio 1	A.A. consultorio 1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Consultorio 2	A.A. consultorio 2	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Consultorio 4	A.A. consultorio 4	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		General	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 25A	
		Sala de espera	A.a. sala de espera	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
					C 20A	