

SEDE: ESMERALDA 135		PISO: 8 UBICACIÓN: ENTRADA		TABLERO: GENERAL T-G 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 63A	
	CIRCUITO 1	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	General	Rack	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
			Toma pc	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 2	Cocina	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 15A	
		General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
		Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 3	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
		Oficina	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 15A	
		Recepción	Tomas recepción	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 4	General	A. Acondicionado capacitación	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
			AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
				TERMICA BIPOLAR	C 25A	
		Oficina	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 25A	