

SEDE: ESMERALDA 141		PISO: SUB SUELO UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Recepción	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BARRA DISTRIBUIDORA	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Consultorio	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 1	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 2	Resonancia magnetica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 2	Resonancia magnetica	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 2	Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 3	Pasillo	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 3	Pasillo	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 3	Pasillo	Iluminación pasillo	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 4	Resonancia magnetica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 4	Resonancia magnetica	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Resonancia magnetica	Tomas inf reso	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Consultorio Ergonométria	Tomas grales	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Sala Ergonométria	Cinta ergo	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Sala Ergonométria	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 6	Resonancia magnetica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 6	Resonancia magnetica	Tomas inf reso	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 7	Recepción	Tomas pc recepción	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	Consultorio Ergonométria	Tomas pc Ergometria	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	Sala Ergonométria	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 9	Resonancia magnetica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	

SEDE: ESMERALDA 141		PISO: SUB SUELO UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL T-S 01		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						
FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 9	Resonancia magnetica	Tomas PC sala de comando resonador	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	Resonancia magnetica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 10	Resonancia magnetica	Tomas pc inf resonancia	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 11	General	Reserva	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 12	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 12	Sala de espera	Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	Resonancia magnetica	A.A sala tecn 2do	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 13	Resonancia magnetica	A.A. informe reso	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 13	Resonancia magnetica	A.A. sala técnica	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 13	Resonancia magnetica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 14	Consultorio	A.a. sala recuperación	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 14	Consultorio Ergonométria	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 14	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 14	Resonancia magnetica	A.a. sala comando	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 14	Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 15	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 15	General	Reserva	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 15	PET CT	A.a. sector pet	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 15	Sala de espera	Máquina de Cafe	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 16	Escalera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 16	Escalera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 17	Comedor	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 17	Comedor	Termotanque entrepiso	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 18	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
CIRCUITO 18	SALA DE BOMBAS	Bomba pluvial	TERMICA BIPOLAR	C 20A		
CIRCUITO 19	Resonancia magnetica	Tablero A.ACOND	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A		
CIRCUITO 20	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A		
CIRCUITO 20	PISO SUB-SUELO	Termotanque sala técnica	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 20	Sala de espera	Toma tv	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 21	Consultorio Ergonométria	A.a sector Ergometria	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 21	Consultorio Ergonométria	A.a. sector Ergometria	TERMICA BIPOLAR	C 16A		
CIRCUITO 21	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A		
CIRCUITO 21	PISO SUB-SUELO	Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C 16A		