

SEDE: ESMERALDA 141		PISO: 1 UBICACIÓN: TERRAZA		TABLERO: SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO _ T-SAA 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Tablero A.ACOND.	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	C NO APLICAA	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	BARRA DISTRIBUIDORA	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	PISO 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
		PISO 2	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 25A	
		Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 63A	
	CIRCUITO 2	Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
		Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 63A	
		Tomografía	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 3	Radiología	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 25A	
		Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
		Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 63A	
	CIRCUITO 4	Consultorio 8	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
		Radiología	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 5	Odontología	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 25A	

SEDE: ESMERALDA 141		PISO: 1 UBICACIÓN: TERRAZA		TABLERO: SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO _ T-SAA 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 6	Consultorio 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Consultorio 2	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 7	Consultorio 3	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Consultorio 4	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Consultorio 5	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 8	Laboratorio	Extractor	TERMICA TETRAPOLAR	C 20A	