


SEDE: ESMERALDA 141		PISO: 1 UBICACIÓN: TERRAZA		TABLERO: SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO _ T-SAA 02	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Tablero A.ACOND.	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 63A	
	CIRCUITO 1	Resonancia magnetica	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 32A	
		Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 50A	
	CIRCUITO 2	Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
		Vestidor Hombres	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 3	Comedor	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
		Laboratorio	Extractor	TERMICA TETRAPOLAR	C 20A	
		Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 4	PISO 1	Antipalomas	TERMICA BIPOLAR	C 40A	