

SEDE: ESMERALDA 141		PISO: 1 UBICACIÓN: SALA DE COMANDO RADIOLOGÍA		TABLERO: SECCIONAL DE EQUIPO 02 T-SdE 02	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Radiología single	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C 80/100A	
	CIRCUITO 1	Radiología single	Comando	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
			CORTE GENERAL	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
				TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
			PILOT. FASES Y VOLTIO	TERMICA TETRAPOLAR	C 10A	