

SEDE: ESMERALDA 141		PISO: 1 UBICACIÓN: SALA DE COMANDO		TABLERO: SECCIONAL DE EQUIPO 03 T-SdE 03	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Odontología	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 32A	
	CIRCUITO 1	Odontología	Periapical	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 2	Odontología	Periapical	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 3	Odontología	Reserva	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 4	Odontología	Panorámico	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	