

INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS

18/8/2025

SEDE: ESMERALDA 141		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	C NO APLICAA	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BARRA DISTRIBUIDORA	C 125A	
	CIRCUITO 1	Cocina	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
		Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Escalera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
		Laboratorio	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 3	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
		Pasillo	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 4	Cocina	Tomas entrepiso	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
		Laboratorio	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Tomas patologicos	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de espera	TOMAS GENERALES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Laboratorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Tomas pc laboratorio	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Laboratorio	Tomas pc	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Oficina	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 8	Puerta de entrada	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Fichero	TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: ESMERALDA 141		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 9	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Tomas pc recepción	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Tomas pc recepción 2	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Tomas pc recepción 3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 12	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Tomas pc recepción 4	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 13	Cocina	Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
		General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 14	Cocina	Máquina de Cafe	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Máquina de Cafe	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Tablero de bomba	Bombas de agua	TERMICA TRIFASICA	C 16A	
	CIRCUITO 15	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			Reserva	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 16	Puerta de entrada	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
			PORTON	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 17	Pasillo	Central de incendio	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Puerta de entrada	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 18	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 25A	
		Laboratorio	A. Acondicionado labo	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Sala de espera	A.A sala espera 1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			A.A sala espera 2	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
			A.A sala espera 3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		Vestidor Mujeres	A.A. vestidor femenino	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 19	Sala de espera	General	TERMICA TETRAPOLAR	C 32A	