

SEDE: K41, PB / IMÁGENES		PISO: 4 UBICACIÓN: RECEPCIÓN		TABLERO: GENERAL T-G 01		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						
FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 32A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	Rack	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Sala de espera	baños / boxes / pasillo detrás de box	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 3	Recepción	Recepción / laboratorio	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 4	Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 5	Laboratorio	Toma/ laboratorio	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Laboratorio	Toma/ heladera	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Recepción	Toma/recepción	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	Sala de espera	Toma/sala de espera	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 9	Box 1	Toma/boxes	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 10	Sala de espera	A,A1	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 10	Sala de espera	Toma/tv	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 11	Recepción	A,A2	TERMICA BIPOLAR	C 20A	