




INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI PARQUE LELOIR - ABRIL/25

EMPRESA	ROSSI
SEDE	PARQUE LELOIR

PISO	TABLERO	FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	COMPONENTE ELÉCTRICO	VALOR
PLANTA BAJA	TABLERO GENERAL		GENERAL	CORTE GENERAL (LABORATORIO)	TERMICA TETRAPOLAR	C 32A
			CIRCUITO 1	CIRCUITO 1	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A
				ILUMINACIÓN SALA DE ESPERA	TERMICA BIPOLAR	C 10A
				MESADA	TERMICA BIPOLAR	C 16A
				TOMAS	TERMICA BIPOLAR	C 16A
			CIRCUITO 2	CIRCUITO 2	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A
				RACK DATOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A
				RACK INICIO ALARMA	TERMICA BIPOLAR	C 16A
			CIRCUITO 3	BOXER BIOQUIMICA	TERMICA BIPOLAR	C 16A
				CIRCUITO 3	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A
				ILUMINACIÓN BOXER	TERMICA BIPOLAR	C 10A
			CIRCUITO 4	RECEPCIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A
				BAÑOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A
				BIOQUIMICA / BOX / VESTUARIO	TERMICA BIPOLAR	C 16A
				BOX 1 AL 3	TERMICA BIPOLAR	C 16A
				CIRCUITO 4	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A
				ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A

EMPRESA	ROSSI
SEDE	PARQUE LELOIR

PISO	TABLERO	FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	COMPONENTE ELÉCTRICO	VALOR
PLANTA BAJA	TABLERO SECCIONAL		SECCIONAL	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 32A
			CIRCUITO 1	TURBINA	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A
			CIRCUITO 2	CASSETTE 1 CASSETTE 2 CASSETES	TERMICA BIPOLAR TERMICA BIPOLAR TERMICA BIPOLAR	C 16A C 16A C 16A
			CIRCUITO 3	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EXTERIOR	DISYUNTOR BIPOLAR TERMICA TETRAPOLAR	C 40A C 32A