报告编号：62110026010-20001-24-0209-01

项目编号：DJCP-2023236-01-G2

网络安全等级保护

电力监控系统等级测评报告

被测单位：定西市明辉新能源有限公司

测评单位：中电信数智科技有限公司青海分公司

报告时间：2024年03月11日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

报告编号：62110026010-20001-24-0209-01

项目编号：DJCP-2023236-01-G2

网络安全等级保护
电力监控系统等级测评报告

被测单位：定西市明晖新能源有限公司

测评单位：中电信数智科技有限公司青海分公司

报告时间：2024 年 03 月 11 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

说明：

一、每个备案系统单独出具测评报告。

二、测评报告编号为四组数据。各组含义和编码规则如下：

第一组为系统备案表编号，由 2 段 16 位数字组成，可以从公安机关颁发的系统备案证明（或备案回执）上获得。第 1 段即备案证明编号的前 11 位（前 6 位为受理备案公安机关代码，后 5 位为受理备案的公安机关给出的备案单位的顺序编号）；第 2 段即备案证明编号的后 5 位（系统编号）。

第二组为年份，由 2 位数字组成。例如 09 代表 2009 年。

第三组为机构代码，由网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书编号最后四位数字组成。

第四组为本年度系统测评次数，由两位构成。例如 02 表示该系统本年度测评 2 次。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

网络安全等级测评基本信息表

被测对象				
被测对象名称	电力监控系统		安全保护等级	第二级（S2A2）
备案证明编号	62110026010-20001			
被测单位				
单位名称	定西市明晖新能源有限公司			
单位地址	甘肃省定西市安定区鲁家沟镇南川村		邮政编码	743000
联系人	姓名	张辰箫	职务/职称	站长
	所属部门	定西明晖光伏电站	办公电话	0932-5970533
	移动电话	15309402510	电子邮件	2541250841@qq.com
测评单位				
单位名称	中电信数智科技有限公司青海分公司		机构代码	SC202127130010209
单位地址	青海省西宁市城西区五四大街 23 号		邮政编码	810000
联系人	姓名	朱帅	职务/职称	中级测评师
	所属部门	青海电信	办公电话	/
	移动电话	18097338660	电子邮件	18097338660@189.cn
审核批准	编制人	朱帅	编制日期	2024-3.11
	审核人	李晓峰	审核日期	2024. 3. 11
	批准人	[illegible]	批准日期	2024. 3. 11

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

声明

本报告是定西市明晖新能源有限公司电力监控系统的等级测评报告。

本报告测评结论的有效性建立在被测评单位提供相关证据的真实性基础之上。

本报告中给出的测评结论仅对被测对象当时的安全状态有效。当测评工作完成后，由于被测对象发生变更而涉及到的系统构成组件（或子系统）本报告不再适用。

本报告中给出的测评结论不能作为对被测对象内部部署的相关系统构成组件（或产品）的测评结论。

在任何情况下，若需引用本报告中的测评结果或结论都应保持其原有的意义，不得对相关内容擅自进行增加、修改和伪造或掩盖事实。

中电信数智科技有限公司青海分公司

2024 年 03 月 11 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

等级测评结论

测评结论和综合得分			
被测对象名称	电力监控系统	安全保护等级	第二级（S2A2）
扩展要求应用情况	□云计算 □移动互联 □物联网 □工业控制系统 □大数据（国标） □大数据（团标） □区块链（团标） □容器（团标）		
被测对象描述	定西市明晖新能源有限公司建立了一套具有较强的业务处理能力的电力监控系统，主要负责全站数据的实时监视和控制，承担了生产作业、指挥调度等厂区生产类业务，并对该系统具有信息安全保护责任。电力监控系统提供功能选择画面，并对光伏阵列现场环境进行实时监测与显示，如室外温湿度百分比、光照度及阵列表面温度值等。对太阳能光伏电站里的电池阵列、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监测和控制，通过各种样式的图表及数据快速掌握电站的运行情况，其友好的用户界面、强大的分析功能、完善的故障报警确保了太阳能光伏发电系统的完全可靠和稳定运行。 定西市明晖新能源有限公司电力监控系统通过部署四台交换机（H3C S5500）与两台路由器（H3C MSR 50-40）实现与调度数据网的数据交换；通过部署四台纵向加密装置（Westone SJJ1632-B）实现数据加密；通过部署两台网络安全监测装置（NARI ISG-3000）监测该系统相关的设备及主机；通过部署安全隔离装置（NARI SysKeeper-2000）实现安全II区与管理信息大区之间数据单向传输；通过部署一台内网防火墙（Dptech FW1000-MA-D）用于安全I区与安全II区之间安全防护，一台外网防火墙（HUAWEI USG6000E）实现互联网边界的安全防护以及网络访问控制。		
安全状况描述	被测单位按照《电力监控系统安全防护规定》的要求，严格落实“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则，将整体区域划分为安全I区、安全II区和管理信息大区，安全II区与管理信息大区之间，采用电力专用安全隔离装置，有效禁止通用网络服务的穿越，实现区域间的物理隔离，安全计算环境覆盖的被测对象基本落实整改工作，安全管理体系健		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	全，由于业务可用性需求，仍存在部分安全问题未根除，暂时采用其他处置措施进行风险弥补。 本次测评按照测评项汇总并分析后，共发现安全问题 41 个，其中高风险问题 0 个，中风险问题 34 个，低风险问题 7 个；选取的测评指标总数为 171 个，不适用指标为 13 个，测评指标符合率为 74.05%，测评指标部分符合率为 15.2%，测评指标不符合率为 10.75%；本次测评的综合得分为 70.68 分，测评结论为中。		
等级测评结论（公章或专用章）	中	**综合得分**	70.68 分

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App