

Aangemaakt door: HERMANS, MICHIEL

Uit te voeren door: PA&I afdeling

Titel: MAF 1 automatisch

Installatie: Dessel Mill 4

Tag: MAF 1 automatisch

Omschrijving: MAF 1 is gestopt om 23.00h. Deze stond automatisch maar er was productie op BU60. Hiervoor is er onderdruk nodig op de bunkers, waarvoor we MAF 1 nodig hebben.
Laten aanpassen dat deze blijft draaien tijdens productie.
Airslide molen 4 kotste de bloem in het fabriek

Oorzaak:

Voorstel oplossing:

Commentaren:

10/03/2020 08:42	GERINCKX, NICO	Veld department gewijzigd van <PRD> naar <PA&I>
------------------	----------------	---

Bijlagen:

05/02/2020 23:28	2020_A9Q_86.eml
------------------	-----------------