

05/06/2020 10:28

Aangemaakt door: SMEYERS, GIEL

Uit te voeren door: PA&I afdeling

Titel: ST07_FA601 start niet op

Installatie: Dessel Mill 4

Tag: filter meeltransport
ST07_FA601

Omschrijving: Bij opstarten van Molen 4 met M300 naar Bu52 start de filter van het meeltransport niet mee op. Hierdoor is er onvoldoende onderdruk en komt er stof vrij bij het nemen van staal

Oorzaak: Mogelijk zit dit niet in de sequentie?

Voorstel oplossing: sequentie eens nakijken