



# Prüfzentrum für Bauelemente

Yapı Elemanları Test Enstitüsü

Kapılar • doors  
Kepenler • shutters  
Pencereler • windows  
Cepheler • curtain walling  
Yapı Donanımları • building hardware

16.10.2020

## Letter of Result / 2020-01-0640-B1

Initial type testing (ITT) of performance characteristics in accordance with EN 14351-1 :2006 + A2 : 2016 “Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets”

<b>Applicant</b>	Gürmen PVC Plastik İnş. San.ve Tic. Anonim.Şti Merkez Mah. 89.Sk.No:2 Sasalı – Çiğli / İzmir		
<b>Type</b>	Inward opening only turn single casement door (double glazing)		
<b>System</b>	Proline 81mm Series		
<b>Dimension</b>	Total outside dimensions (W x H)	max.	980 mm x 2080 mm
	Cesement (W x H)	max.	899 mm x 2023 mm
<b>Results</b>	Calculation Results for Thermal Calculation According EN10077-2		

Double Glazing $U_g$	Determined $U_w$	Rounded $U_w$
1,1	1,292	1,3

\*This document is not a report or a certificate. This document shows the test results. This document is not a certificate for CE-marking. Real reports will be prepared.

Nedret Sürmeli

General Manager

**PfB**  
Prüfzentrum für Bauelemente  
Yapı Elemanları Test Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti.  
10045 Sokak No: 7 A.O.S.B. Çiğli / İZMİR  
Tel: (0.232) 328 10 44  
Çiğli Vergi Dairesi - 729 050 7072