

TIMMERHUS

Konstruktionsdokument — Handikappanpassat Fritidshus
9,00 m × 7,80 m | Blockat 7" Timmer | Tillgänglighetsanpassat | v3.0

1. Huvudmått & Yttre Geometri

Parameter	Värde	Kommentar
Byggnadsarea (BYA)	9,00 × 7,80 m = 70,2 m²	Bredd utökad till 7,80 m för bättre tillgänglighet
Invändig yta, nedre plan	8,66 × 7,46 m = 64,6 m²	
Yttervägg	170 mm (7" blockat timmer)	10-årigt snustorrt — 0 mm framtida sättning
Innerhöjd nedre plan	2,35 m	Fast fri höjd under loftbalkar; plant tak i badrum
Totalhöjd tillnock	ca 6,70 m	30° taklutning, inkl. förhöjt väggliv på loft
Takutstick, terrass (vänster)	2,00 m	Helt fribärande, stolpfritt
Takutstick, baksida (höger)	0,70 m	

2. Stomme, Takåsar & Mellanbjälklag

2.1 Bärande hjärtvägg & Tak

Hjärtväggen är 170 mm tjock och placerad exakt 4,03 m in frånorstugans gavel (flyttad 40 cm mot terrassen vs ursprunglig 4,43 m — ger Master Bedroom extra djup). Den bär 5–7 stycken hellånga blockade 7" takåsar (11,20–12,00 m). Yttertaket består av överramar (2"×8" eller 2"×10") i 30° lutning, skruvade direkt i åsarna. Inga fackverkstakstolar. Åsarna är synliga inifrån — kathedralkänsla.

2.2 Mellanbjälklag till loft — Uppbyggnad (totalt 384 mm)

Skikt (uppfifrån)	Tjocklek	Material / Funktion
1. Loftgolv	34 mm	Kraftigt spontat trägolv
2. Golvreglar	45 × 125 mm	Tvärgående reglar med 125 mm isolering (stegdämpning)
3. Takpanel	22 mm	Spontad panel spikas underifrån — infälld i balktopp
4. Bärande loftbalkar	225 mm (9")	7"×9" blockat timmer, stående på högkant, spänner 7,46 m
TOTALT	384 mm	Takhöjd mellan balkarna: ca 2,55 m

3. Rumsplan Nedre Plan — Detaljerade Mått

Invändig bredd 7,46 m delas av den 1,20 m breda centrala gången, flankerad av 2 × 150 mm bärande innerväggar (brand- och ljudisolerade). Det ger Övre blocket 3,46 m och Nedre blocket 2,50 m.

3.1 Måttkedja i längdled (8,66 m invändig)

Sektion	Mått	Ackumulerat	Kommentar
---------	------	-------------	-----------

Storstuga	4,03 m	4,03 m	Hjärtvägg flyttad 40 cm mot terrassen
Hjärtvägg	0,17 m	4,20 m	Bärande, 170 mm blockat timmer
Utilities / Serviceutrymme	1,30 m	5,50 m	Reducerat — teknik under trappa + vid yttervägg
Innervägg	0,15 m	5,65 m	Brand- och ljudisolerad
Master Bedroom	3,01 m	8,66 m ✓	Utökat — säng ger 1,41 m fri sida

3.2 Måttkedja i breddled (7,46 m invändig)

Sektion	Mått	Ackumulerat	Kommentar
Övre blocket	3,46 m	3,46 m	Master Bedroom + Utilities
Innervägg	0,15 m	3,61 m	
Central gång	1,20 m	4,81 m	Rullstolsanpassad
Innervägg	0,15 m	4,96 m	
Nedre blocket	2,50 m	7,46 m ✓	Badrum + Lilla sovrummet

3.3 Rumssammanställning

Rum	Mått (B × D)	Area	Nyckeldata
Storstuga + Kök	7,46 × 4,03 m	30,1 m ²	Öppet tillnock, synliga takåsar, katedral
Serviceutrymme / Utilities	3,46 × 1,30 m	4,5 m ²	Trappa 0,90 m (öppen motorstugan via 9M EI30), teknik under trappa + vid yttervägg, brandcell 2×15 mm gips
Master Bedroom	3,46 × 3,01 m	10,4 m ²	Säng 160×200 cm, 1,41 m fri sida, garderober längs bakvägg
Entréficka	1,75 × 0,85 m	1,49 m ²	0,55 m (Master-sidan) + 1,20 m (gång), djup 0,85 m
Central gång / Hall	1,20 × 4,06 m	4,9 m ²	Rullstolsanpassad 120 cm
Badrum	2,50 × 1,70 m	4,3 m ²	Tröskelfri dusch, linneskåp i vägg, 10M-dörr utåt
Lilla sovrummet	2,50 × 2,21 m	5,5 m ²	Säng 80×200 cm huvud mot badrumsvägg, garderober 0,80×0,55 m längs badrumsvägg, nattduksbord max 0,65×0,55 m, 10M dörr inåtgående
TOTALT nedre plan	—	61,2 m ²	(inkl. väggar 64,6 m ²)

4. Tillgänglighet & Handikappanpassning

Åtgärd	Specifikation
Entrédörr	10M (karmbredd 100 cm, fri öppning ≥ 80 cm), utåtgående
Alla innerdörrar i boendeytan (utom Utilities)	10M (karmbredd 100 cm, fri öppning ≥ 80 cm)
Trösklar	Max 25 mm, fasade
Central gång	120 cm bred — rullstol passerar obehindrat
Entréficka	1,75 m bred × 0,85 m djup — plats för ytterkläder, skor, parkering av rullstol

Badrum	Tröskelfri dusch, 10M-dörr öppnas utåt motorstugan
Master Bedroom — sängfri yta	1,46 m vid fotända + 1,41 m på sida ✓
Master Bedroom — framför garderober	0,91 m fritt svängutrymme för rullstol
Lilla sovrummet — fri yta dörr stängd	2,21 × 1,70 m ✓
Lilla sovrummet — fri yta dörr öppen	1,66 × 1,70 m — vändcirkel 1,30 m ryms ✓
Lilla sovrummet — garderob öppen	1,21 × 1,70 m — kräver att rumssdörren är stängd ✓
Utilities 9M-dörr (EI30)	Karmbredd 88 cm — frånorstugan bredvid kaminen

5. Utilities / Serviceutrymme

Utilities är en sluten brandcell (isolering + 2×15 mm gips på alla invändiga ytor) med mått 3,46 × 1,30 m. Åtkomst via 9M EI30-dörr frånorstugan, placerad bredvid kaminen i hjärtväggen. Ingen dörr mot gången — trappan är öppen mot gången.

Zon	Placering	Innehåll
Under trappan	Längs trappans 2,94 m	Rör, tömning, cirkpumpar, expansionskärl, buffertank
Vid yttervägg	Längst in mot ytterväggen	Värmepump + VVB/slinga för varmvatten
Servicegång	Längs hela rummets 3,46 m	Åtkomst frånorstugan via 9M EI30-dörr

6. VVS-Installation

System	Utförande
Värmepump + VVB/slinga	Placerad vid yttervägg i Utilities — ej synlig i boendeytan
Kaminrör (vattenmantlad)	Dras osynligt bakåt genom hjärtväggens 170 mm timmer direkt till teknikutrymme
Tappvatten kök & bad	Synliga på vägg, 60 mm från tak, cc 60, jämnt tömningsfall mot serviceutrymme
VVS-passage gång	Rören korsar gången i 25 cm fritt utrymme ovanför 10M-dörren i hjärtväggen
Avlopp	Gjuts dolt i betongplatta med uppstick under köksbänk och i badrum

7. Övervåning / Sovloft

Parameter	Värde
Placering	Ovanpå Utilities + Master + Gång + Badrum + Lilla sovrummet
Bruttomått	7,46 × 4,06 m = 30,3 m²
Förhöjt väggliv (långsidor)	85–90 cm
Ståhöjd undernock	ca 2,60–2,65 m
Förvaringszoner (långsidor)	1,03 m djup × 7,46 m längs varje långsida — headroom 1,22–1,34 m vid innerkant
Fri golvyta (efter förvaring båda sidor)	5,40 × 4,06 = 21,9 m²
Trappöppning (avdrag)	0,90 × 3,84 m = 3,46 m²
Netto användbar loftyta	18,5 m²

7.1 Trappa — Detaljmått

Parameter	Värde / Beräkning
Bredd	90 cm
Loftbjälklagets uppbyggnad	Innerhöjd 2,350 m + loftbalk 7" (225 mm) + golvregel 5" (125 mm) + golv (34 mm) = 2,734 m
Total klätthöjd	2,734 m
Steghöjd	24,5 cm
Antal uppsteg	$2,734 / 0,245 = 11,16 \rightarrow 12$ uppsteg
Trappans horisontella längd	$12 \times 24,5 \text{ cm} = 2,94 \text{ m}$
Första steg	Går upp från gångnivå — stigande steg signalerar trappstart
Avslutning	Kvartsvarv (90°) vid loftplanet — $0,90 \times 0,90 \text{ m}$
Öppning mot gång	Öppen — ingen dörr
Placering	Längs 2,50 m-sidan (nedre blocket), mellan två loftbjälkar
Trappglugg i bjälklag	$0,90 \times (2,94 + 0,90) = 0,90 \times 3,84 \text{ m}$
Brandskydd (Utilities)	Isolering + dubbla lager gips (2×15 mm) på alla invändiga väggytor i Utilities

8. Uppvärmning & Kamin

Vattenmantlad kamin placeras på hjärtväggens nedre del, till höger om mittgångens öppning. 9M EI30-servicedörren till Utilities sitter bredvid kaminen i hjärtväggen. Rören dras osynligt genom hjärtväggens 170 mm till teknikutrymmet — inga synliga rör i storstugan.

v3.0 — 2026-06-26: Utilities 1,30 m djup, trappa 0,90 m bred, Master Bedroom 3,01 m djup, entréficka 1,75×0,85 m, lilla sovrummet layout med garderob + nattduksbord. Samtliga mått kvalitetssäkrade mot 9,00×7,80 m. Blockat 7" timmer (170 mm), 10-årigt snustorrt.