

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giải trình, bổ sung nội dung hồ
sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu
tư xây dựng dự án Đường dây và
TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Lào Cai

Căn cứ Công văn số 1950/SCT-NL ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Sở Công
Thương tỉnh Lào Cai về việc yêu cầu giải trình, bổ sung, làm rõ một số nội dung
trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường dây và TBA
110kV Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

Công ty Điện lực Lào Cai đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp
với đơn vị tư vấn rà soát, kiểm tra lại hồ sơ, đã thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và
hoàn thiện hồ sơ dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái (*chi tiết
theo phụ lục giải trình gửi kèm*).

Công ty điện lực Lào Cai xin gửi kèm theo các văn bản, hồ sơ đã hiệu chỉnh
bổ sung các nội dung nêu trên.

Để sớm triển khai các bước tiếp theo, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện ổn
định cho khu vực. Công ty Điện lực Lào Cai kính trình Sở Công Thương tỉnh Lào
Cai thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đường dây và
TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Quý Cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám Đốc (b/c);
- P8 (biết);
- Công ty CP ĐTXD Phú Minh và Công ty CP
ĐT Điện và XD Công trình (p/hợp, t/hiện);
- Lưu: VT, BQLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Khắc Công

Phụ lục:
GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN: ĐƯỜNG DÂY VÀ TBA 110KV ÂU LÂU TỈNH YÊN BÁI

STT	Ý KIẾN THEO VĂN BẢN SỐ 1950/SCT-NL NGÀY 10/4/2026 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI	Ý KIẾN GIẢI TRÌNH
1.	- Đề nghị rà soát, chỉnh sửa các nội dung trong hồ sơ (phần thuyết minh chung, thuyết minh dự toán...) đảm bảo đúng tên gọi theo địa giới hành chính tại thời điểm lập và trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả.	- Đã yêu cầu TVTK rà soát chỉnh sửa nội dung trong hồ sơ. Cập nhật lại toàn bộ tên địa giới tại thời điểm trình. Cụ thể: + Tập 1.1: Thuyết minh dự án. + Tập 1.3: Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. + Tập 3: Báo cáo khảo sát.
2.	- Rà soát, không áp dụng các quy định đã hết hiệu lực thi hành làm căn cứ để lập thiết kế cơ sở và tổng dự toán dự án, như: Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 16/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Số 18/2016/TTBXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;	- Đã yêu cầu TVTK rà soát lại và thay thế các văn bản đã hết hiệu lực bằng các văn bản mới.
3.	- Đối chiếu lại tên dự án trong bản vẽ (thể hiện: Vân Hồ, Sơn La), tờ trình (thể hiện: Âu Lâu, Lào Cai);	Đã yêu cầu TVTK rà soát và chỉnh sửa lại trong bản vẽ. Cụ thể là các bản vẽ phần xây dựng trạm biến áp 110kV Âu Lâu đang nhầm khung tên công trình là Đường dây và TBA 110kV Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
4.	- Sửa lại ghi chú cos sân và cos nền nhà; Sửa lại ghi chú lớp cấu tạo “nền” cho thống nhất giữa các bản vẽ (Mặt cắt ngang “MC 1-1” đang thể hiện là đổ bê tông lót B15 dày 150mm	Đã yêu cầu TVKT hiệu chỉnh trong bản vẽ CT.2021-AL-1XD.NDK03 và CT.2021-AL-1XD.NDK17

	trên nền cát đen; bản vẽ chi tiết mặt cắt mương cáp là tấm đan bê tông nhẹ “Cemboard” dày 20mm) và cao độ nền giữa các bản vẽ chi tiết móng.	
5.	- Bổ sung phương án thoát nước mặt, nước thải đi đâu? (theo MC 1-1 thoát nước mặt ra trực tiếp mặt sân chưa hợp lý);	Nước mưa một phần tự ngấm vào nền đất một phần được gom vào các hố ga thu nước bố trí quanh, thoát ra ngoài trạm theo đường ống BT D300 vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. (chi tiết trong bản vẽ mặt bằng cấp thoát nước CT.2021-AL-1XD.CTN01)
6.	- Bổ sung Báo cáo kết quả khảo sát địa chất làm cơ sở đánh giá an toàn, ổn định nền móng công trình; Bổ sung thuyết minh số liệu đầu vào đối với tính toán đầm sàn mái (các loại tải trọng, tổ hợp..).	Đã yêu cầu TVTK hiệu chỉnh bổ sung trong mục phụ lục tính toán nhà điều khiển quyền 2.2.3 phụ lục tính toán phần trạm biến áp.
7.	- Đề nghị làm rõ về kết cấu sê nô mái để đảm bảo an toàn, ổn định kết cấu; kết cấu phần móng, chi tiết móng,...	Chi tiết kết cấu mái seno thể hiện trong bản vẽ CT.2021-AL-1XD.NDK23 Chi tiết móng thể hiện trong bản vẽ CT.2021-AL-1XD.NDK 16 đến 19
8.	- Giải trình việc bố trí hố thu nước trong mặt bằng móng nhằm mục đích gì?	Việc Bố trí hố ga thu nước trong mặt bằng móng nhằm thể hiện vị trí giữa các cấu kiện xây dựng
9.	Chưa có hồ sơ thiết kế PCCC gồm (Bản vẽ + thuyết minh)	Nội dung thiết kế PCCC đã nêu trong hồ sơ BCNCKT ĐTXD cụ thể: 1. Thuyết minh: Tập 2.2.1 Thuyết minh thiết kế cơ sở phần trạm biến áp 110kV trong “CHƯƠNG 8: PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ”. (Trang 102-110). 2. Bản vẽ: Tập 2.2.2: Các bản vẽ thiết kế cơ sở phần trạm biến áp 110kV trong mục “II. PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY” từ bản vẽ số CT.2021-110AL-1TBA-PCCC.01 đến CT.2021-110AL-1TBA-PCCC.14.
10.	- Hạng mục hàng rào: Bổ sung cos cao độ chi tiết móng; Báo cáo địa chất để làm cơ sở tính toán móng,...	Đã yêu cầu TVTK hiệu chỉnh bổ sung trong bản vẽ CT.2021-AL-1XD.HR 01 đến 07

11.	- Giải trình nội dung kiến nghị của đơn vị tư vấn thẩm tra tại Báo cáo số 19/TTra/TSQ ngày 09/3/2026 và các phụ lục kèm theo trước khi trình phê duyệt.	Đã yêu cầu TVTK bổ sung thêm giải trình trong phụ lục thẩm tra (chi tiết tại Báo cáo thẩm tra).
12.	- Làm rõ về khối lượng đất, đá thừa trong khu vực dự án vận chuyển đổ đi (tính toán phí, thuế bảo vệ môi trường theo quy định,...).	Khối lượng đất thừa phát sinh từ các công tác đào đất móng cột, hào cáp,...đây là đất/đá phát sinh trong quá trình thi công xây dựng không phải là hoạt động khai thác khoáng sản. Không phục vụ mục đích kinh doanh tài nguyên. 1. Về phí bảo vệ môi trường - Theo quy định tại Nghị định 164/2016/NĐ-CP và Nghị định 27/2023/NĐ-CP: - Phí BVMT áp dụng đối với hoạt động khai thác khoáng sản - Nên không thuộc đối tượng chịu phí môi trường. 2. Về thuế tài nguyên Theo luật thuế tài nguyên 2009 áp dụng với các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên, nên cũng không thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên. 3. Khi thi công, đơn vị thi công lập kế hoạch/phương án đổ thải, xác định vị trí bãi thải hợp pháp, xin xác nhận của chính quyền địa phương, ký hợp đồng với đơn vị tiếp nhận (nếu cần), và đảm bảo vận chuyển đúng quy định.
13.	- Đề nghị giải trình, làm rõ về việc thay đổi tổng mức đầu tư của dự án để đảm bảo theo Luật Đầu tư (theo chủ trương đầu tư được duyệt là 165.000 triệu đồng, trong báo cáo nghiên cứu khả thi đang đề xuất tổng mức là 265.828,54 triệu đồng); Ngoài ra trong báo cáo nghiên cứu khả thi không đề cập đến quy mô diện tích của từng hạng mục.	- Bổ sung văn bản số 1333/EVNNPC-KH ngày 24/03/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc điều chỉnh quy mô và sơ bộ tổng mức đầu tư kèm theo hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư, trong đó có nêu rõ nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư.

		- Đã yêu cầu TVTK bổ sung thêm quy mô diện tích sử dụng đất đối với từng hạng mục công trình Phần trạm: quy mô diện tích của hạng mục TBA 110kV được nêu trong Tập 2.2.1 Thuyết minh thiết kế cơ sở phần trạm biến áp 110kV mục “1.2.2. Quy mô và đặc điểm chính phần TBA 110kV” (Trang 10-11) Phần đường dây: bổ sung tại tập 2.1.1. Thuyết minh thiết kế cơ sở phần đường dây 110kV – mục 1.2: Quy mô công trình (trang 4, 5).
14.	- Hồ sơ và các tài liệu kèm theo không thể hiện được cụ thể ranh giới, tọa độ các điểm khép góc khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng (hoặc không kèm theo file số bản đồ khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng).	Đã yêu cầu TVTK bổ sung bản vẽ số (file cad) mặt bằng tuyến đường dây và vị trí TBA.
15.	- Hồ sơ dự án chưa làm rõ được các loại đất dự án chiếm dụng; đất hạn chế sử dụng; các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động (nước thải, khí thải) làm cơ sở hướng dẫn chủ dự án lập hồ sơ thủ tục về môi trường theo quy định	- Đã yêu cầu TVTK bổ sung trong Tập 1.1: Thuyết minh dự án Chương 4: Đánh giá tác động của dự án đến môi trường (Trang 54-73). - Đã bổ sung quy mô sử dụng đất phần TBA 110kV trong Tập 2.2.1 Thuyết minh thiết kế cơ sở phần trạm biến áp 110kV mục “1.2.2. Quy mô và đặc điểm chính phần TBA 110kV” (Trang 10-11). - Đã bổ sung quy mô sử dụng đất phần đường dây 110kV bao gồm diện tích chiếm đất vĩnh viễn móng cột và diện tích chiếm đất hành lang tuyến trong tập 2.1.1. Thuyết minh thiết kế cơ sở phần đường dây 110kV – mục 1.2: Quy mô công trình (trang 4, 5).
16.	- Theo hồ sơ thiết kế, tổng diện tích chiếm đất của trạm biến áp 110kV Âu Lâu là 12.278 m ² . Khu vực dự kiến đặt trạm nằm trên đất rừng sản xuất thuộc địa bàn thôn Cống Đá, phường Âu Lâu, tiếp giáp đồi trồng keo. Tuyến đường dây 110kV có tổng chiều dài 13.340,4 m, đi qua địa phận phường Âu Lâu và xã Việt Hồng, chủ yếu đi qua địa hình đồi núi, cắt qua đồi trồng keo, trồng quế của người dân. Để đảm bảo tuân	- Dự án đã được chủ đầu tư (trước đây) là Ban quản lý dự án lưới điện gửi công văn số 797/BDALĐ-PQLCT1 ngày 05 tháng 01 năm 2021 về việc đăng ký quy hoạch sử dụng đất năm 2021 dự án đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái. Gửi các địa phương (cũ) gồm UBND thành phố Yên Bái, UBND huyện Trấn Yên, UBND huyện Yên Bình.

	thủ Luật Lâm nghiệp 2017, cần thực hiện lập hồ sơ xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng cần được lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai các bước tiếp theo.	- Công ty Điện lực Lào Cai sẽ căn cứ quy định hiện hành thực hiện các bước tiếp theo.
17.	- Quá trình thi công móng cột, kéo dây và san gạt mặt bằng trong khu vực đồi rừng sản xuất tiềm ẩn rủi ro cháy rừng rất cao (đặc biệt đối với các hoạt động hàn, cắt kim loại), đề nghị làm rõ phương án, giải pháp an toàn về phòng chống cháy rừng	Đã yêu cầu TVTK bổ sung trong tập 2.1.1. Thuyết minh thiết kế cơ sở phần đường dây 110kV – Chương 10: An toàn trong xây dựng, vận hành và phòng chống cháy nổ (trang 94).
18.	- Tuyến đường dây 110kV đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thỏa thuận, thống nhất tại Văn bản số 1214/UBND-CN ngày 28/3/2025. Tuy nhiên sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trong đã được phê duyệt tại Quyết định số 525/QĐ - UBND ngày 25/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì tuyến đường dây 110kV cải tạo (hiện có) đang chồng lấn với Quy hoạch cụm công nghiệp Bảo Hưng 2 (50ha), khoảng chồng lấn phần đường dây cải tạo từ vị trí cột G1 đến cột G4; do cắt chéo qua phần diện tích quy hoạch cụm công nghiệp Bảo Hưng 2 nên sẽ chiếm nhiều diện tích đất, vì vậy để đảm bảo quy hoạch vận hành đường dây lâu dài, tránh phải di chuyển nhiều lần gây lãng phí đầu tư, đề nghị xem xét để điều chỉnh đoạn tuyến cải tạo cho phù hợp, tối ưu nhất	Tuyến đường dây 110kV Âu Lâu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thỏa thuận, thống nhất tại Văn bản số 1214/UBND-CN ngày 28/3/2025, đoạn này là cải tạo tuyến đường dây hiện có theo tuyến cũ. Hiện tại chưa có quy hoạch chi tiết của cụm công nghiệp Bảo Hưng 2 và khu vực xung quanh vì vậy việc xác định hướng tuyến chi tiết để tối ưu là rất phức tạp. Đoạn tuyến từ G1 – G4 có chiều dài khoảng 1,04km chiếm khối lượng nhỏ so với toàn dự án. Căn cứ vào mặt bằng khu vực kiến nghị trước khi thi công xây dựng đoạn từ G1-G4, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các bên liên quan điều chỉnh để phù hợp với thực tế (khi có đơn vị tư vấn lập quy hoạch cụm Công nghiệp Bảo Hưng 2 sẽ tiến hành phối hợp).
19.	- Hồ sơ chưa có Văn bản chấp thuận độ cao tỉnh không xây dựng công trình của Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không,	Đã có văn bản số 383/TC-QC ngày 24/04/2026 của Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu về chấp thuận độ cao tỉnh không dự án Đường dây 110kV – Âu Lâu

	Nghị định số 101/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ.	
20.	- Rà soát bổ sung đầy đủ nội dung thiết kế cơ sở theo Điều 38 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng	Đã yêu cầu TVTK rà soát, bổ sung trong hồ sơ. Với phần ĐZ 110kV: - Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng thể hiện trong chương 1 và chương 2 (trang 2 – trang 9). - Tải trọng và tác động thể hiện tại chương 4, mục 4.4: Điều kiện khí hậu tính toán và phụ lục tính toán phần xây dựng (trang 18 – 20). - Bảng tổng hợp kết quả tính toán thể hiện tại chương 6: Thuyết minh phần xây dựng đường dây (trang 39). - Phòng chống cháy nổ thể hiện tại chương 10: An toàn trong xây dựng, vận hành và phòng chống cháy nổ (trang 94). - Các bản vẽ đã thể hiện các kích thước chính.
21.	- Đề nghị bổ sung một số hồ sơ, tài liệu sau: Hồ sơ năng lực của đơn vị thực hiện thí nghiệm mẫu khảo sát; Phương án khảo sát, nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và các Quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư; Thỏa thuận kết nối SCADA của dự án; tài liệu về đất đai; quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu (phần công trình nằm trong quy hoạch); Quyết định hoặc Văn bản chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn cho công trình của người quyết định đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Xây dựng năm 2014.	- Đã yêu cầu TVTK bổ sung trong hồ sơ năng lực. - Đã bổ sung VB thỏa thuận kết nối SCADA giữa Công ty Điện lực lao Cai và TT Điều độ HTĐ Miền Bắc số 475/TT-NSO-PCLK ngày 13 tháng 4 năm 2026. - Các tiêu chuẩn cho công trình của người quyết định đầu tư hiện tại đang áp dụng theo Quyết định số 118/QĐ-EVNNPC ngày 20/01/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
22.	- Thống nhất nhóm dự án giữa Tờ trình và Báo cáo thẩm tra.	Thống nhất là Dự án nhóm B, loại công trình Năng lượng, cấp II, thời hạn sử dụng > 50 năm.

23.	- Thống nhất số liệu giao chéo đường dây 110kV với các công trình khác trong tập Báo cáo khảo sát và tập Thuyết minh dự án.	Đã yêu cầu TVTK thống nhất lại các điểm giao chéo trong hồ sơ. Sửa trong tập 2.1.1. Thuyết minh thiết kế cơ sở phần đường dây 110kV – mục 3.2: Mô tả chi tiết phương án tuyến đường dây: - Giao chéo ĐZ 0.4kV từ 2 lần thành 5 lần. - Giao chéo ĐZ 35kV từ 1 lần thành 2 lần. - Bổ sung 2 lần giao chéo đường điện chiếu sáng (trang 10, 11).
24.	- Hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra theo Mẫu số 02, phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng trong đó cần đánh giá đầy đủ các nội dung về phòng cháy, chữa cháy theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ	Đã hoàn thiện trong Báo cáo thẩm tra, thêm chi tiết phần phòng cháy chữa cháy.
25.	- Hoàn thiện Hồ sơ thiết kế về PCCC theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.	Nội dung thiết kế PCCC đã nêu trong hồ sơ BCNCKT ĐTXD cụ thể: 1. Thuyết minh: Tập 2.2.1 Thuyết minh thiết kế cơ sở phần trạm biến áp 110kV trong “CHƯƠNG 8: PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ”. (Trang 102-110). 2. Bản vẽ: Tập 2.2.2: Các bản vẽ thiết kế cơ sở phần trạm biến áp 110kV trong mục “II. PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY” từ bản vẽ số CT.2021-110AL-1TBA-PCCC.01 đến CT.2021-110AL-1TBA-PCCC.14.
26.	- Bổ sung bản vẽ bình đồ các khoảng giao chéo, khoảng vượt lớn, điểm đầu, điểm cuối, các khoảng qua khu đông dân cư theo tỷ lệ bản đồ quy định. Trong đó xác định chuẩn xác 02	- Các vị trí vượt đường sắt, đường cao tốc được thể hiện trong tập 2.1.2: Các bản vẽ thiết kế cơ sở phần đường dây 110kV:

	vị trí đường dây 110kV cắt qua Dự án đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và đường Cao Tốc Nội Bài – Lào Cai, tính toán đầy đủ các thông số cơ bản về khoảng cách an toàn và các yêu cầu kỹ thuật khoảng vượt đường sắt và đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai theo quy định.	+ Đã bổ sung các bản vẽ bình đồ giao chéo từ 2021.AULAU.1DZ.BD.01 đến 2021.AULAU.1DZ.BD.08. + Bổ sung khoảng cách từ các vị trí cột tới đường sắt, đường bộ và khoảng cách an toàn từ dây dẫn thấp nhất tới đường sắt, đường bộ trong bản vẽ mặt cắt dọc số 2021.AULAU.1DZ.CDGC.01 đến 2021.AULAU.1DZ. CDGC.08. - Bổ sung trong tập 2.1.1. Thuyết minh thiết kế cơ sở phần đường dây 110kV: Chương 7, mục 7.4 và 7.5 (trang 55 – 64).
27.	- Rà soát và điều chỉnh các mốc thời gian thực hiện dự án đầu tư để phù hợp với thực tế, đảm bảo thời gian hoàn thành dự án theo Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.	Theo Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thì dự án sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2026. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dự án dự kiến sẽ được đưa vào vận hành vào quý III/2027 (Thể hiện trong văn bản số 1333/EVNNPC-KH ngày 24/03/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc điều chỉnh quy mô và sơ bộ tổng mức đầu tư dự án “Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái”)