

CÔNG AN TỈNH LÀO CAI
PHÒNG CS PCCC VÀ CNCH

Số: 832/PCCC-TM

V/v phối hợp thẩm định Báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự
án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu,
tỉnh Yên Bái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 24 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Lào Cai.

Phúc đáp văn bản số 1405/SCT-NL ngày 22/03/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc phối hợp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về Phòng cháy và chữa cháy hiện hành. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) có ý kiến như sau:

1. Nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái của Công ty điện lực Lào Cai không thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH không có ý kiến về nội dung này.

2. Công trình Trạm biến áp 110kV Âu Lâu thuộc diện phải thẩm định thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Mục 9, Phụ lục III của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ. Chủ đầu tư phải lập hồ sơ thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ và nộp về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào Cai qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an để thẩm định thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào Cai trao đổi đề Sở Công thương nắm được./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: PCCC



TRƯỞNG PHÒNG



Thượng tá Nguyễn Kim Oanh

