



ISO 9001:2015

Số: 200726/TS/N

BM: 10 - 10 - 07

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG (LAS XD - 243)

ĐC: Số 1104 Đường Trần Quốc Toản - phường Yên Bái - Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0216.3854.670

Email: Tygsias243@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT
(Tiêu chuẩn thí nghiệm: TCVN 9385 - 2012)

Đơn vị yêu cầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến

Công trình: Kho vật liệu nổ - Gói thầu SFD - XL 03: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hồ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (Đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên) - Đoạn tuyến Km 17 + 212,7 m -> Km 22 + 500,0 m)

Địa chỉ: Xã Đông Cường - Tỉnh Lào Cai

Ngày kiểm tra: 22/04/2026 **Thiết bị kiểm tra:** KYORITSU 4105A (N°E8017208)

Ngày lập phiếu: 22/04/2026 **GCN kiểm định, hiệu chuẩn:** số 11,062,25 ngày 02/7/2025

HỆ THỐNG THU SẾT

1	Phân kết cấu trên mặt đất: Như thiết kế của đơn vị
2	Phân kết cấu nằm dưới mặt đất: Tại thời điểm đo đất đã lấp, không kiểm tra kết cấu dưới mặt đất
3	Yêu cầu kỹ thuật: $R \leq 10 \Omega$ theo TCVN 9385 - 2012
4	Đo trong điều kiện thời tiết: Khô ráo

KẾT QUẢ ĐO

TT	Vị trí đo	Giá trị đo thực tế (Ω)		Giá trị so sánh	Nhận xét
		Điểm đo 01			
1		7,63		$\leq 10 \Omega$	Đạt yêu cầu
		7,96		$\leq 10 \Omega$	Đạt yêu cầu

* **Nhận xét:** Tại thời điểm đo giá trị điện trở nối đất đo thực tế của hệ thống nối đất công trình tại các điểm đo trên nhỏ hơn yêu cầu theo TCVN 9385:2012.

* **Ghi chú:** Để đảm bảo an toàn sử dụng, yêu cầu cơ quan sử dụng công trình phải kiểm tra thường xuyên định kỳ theo TCVN 9385 - 2012

CHỨNG KIẾN QUẢ TRÌNH KIỂM TRA	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG		
BON VỊ YÊU CẦU	NGƯỜI ĐO	TRƯỞNG PHÒNG TN	PHỤ GIÁM ĐỐC
	Nguyễn Thanh Thủy	Chu Minh Tuấn	Trần Quốc Hùng