

CÔNG AN TỈNH LÀO CAI
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY**

Hồi 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại Công ty TNHH Đồng Tiến.

Địa chỉ: xã Đông Công, tỉnh Lào Cai.

A. CHÚNG TÔI GỒM

I. ĐẠI DIỆN PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH, CÔNG AN TỈNH LÀO CAI

1. Thượng úy Đinh Công Thành - Cán bộ Đội Công tác phòng cháy.

2. Đại úy Nguyễn Ngọc Minh - Cán bộ Đội Công tác phòng cháy.

Đã tiến hành kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với: Kho chứa VLNCN thuộc Công ty TNHH Đồng Tiến theo Thông báo kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai

II. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐỒNG TIẾN:

1. Bà: Trần Thị Hải - Chức vụ: Giám đốc

2. Ông: Vàng Văn Kin - Chức vụ: Thủ kho

B. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NHƯ SAU

I. TRÌNH BÀY CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

Cơ quan kiểm tra đã nghe đ/c chủ cơ sở báo cáo tình hình thực tế thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH tại cơ sở, cụ thể:

- Người đại diện pháp luật Trần Thị Hải - Chức vụ: Giám đốc.

Kho chứa VLNCN (Sức chứa 3000kg) là 01 container được thiết kế và hoàn thiện năm 2026. Kho chứa VLNCN (Sức chứa 3000kg) được xây dựng trên diện tích đất là 600 m². Diện tích xây dựng là 36 m² bao gồm 02 ngăn chứa, một ngăn chứa thuốc có diện tích 27 m², một ngăn chứa phụ kiện nổ có diện tích 9 m².

- Tổng số đội viên đội PCCC cơ sở là 05 người.

- Tổng số CBCNV người lao động làm việc tại cơ sở: 05 người.

II. NỘI DUNG, KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ KIẾN NGHỊ CỦA PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH, CÔNG AN TỈNH LÀO CAI

1. Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý (quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 8 Luật PCCC và CNCH)

- Kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH: đã thực hiện.

- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật PCCC và CNCH đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH: đã được huấn luyện theo quy định

- Bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP: đã thực hiện.

b) Thành lập, duy trì hoạt động Đội PCCC và CNCH cơ sở hoặc Đội PCCC và CNCH chuyên ngành theo quy định tại Điều 37 của Luật PCCC và CNCH hoặc phân công người thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH thuộc phạm vi quản lý (quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 8 Luật PCCC và CNCH)

- Thành lập Đội PCCC và CNCH cơ sở/chuyên ngành (tổ PCCC và CNCH) hoặc phân công người thực hiện nhiệm vụ PCCC tại cơ sở có đúng đối tượng theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 20 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP: đã có Quyết định phân công nhiệm vụ PCCC và CNCH cơ sở.

- Cơ quan, tổ chức hoạt động trong phạm vi một cơ sở có cử người tham gia lực lượng PCCC và CNCH cơ sở: đã thực hiện.

- Việc thực hiện chế độ trực của Đội theo kiêm nhiệm hoặc chuyên trách có phù hợp với đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP: thực hiện đầy đủ.

- Phương tiện PCCC và CNCH của lực lượng thực hiện công tác PCCC và CNCH: đủ theo quy định.

- Việc bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở theo quy định tại khoản 8 Điều 20 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP: đảm bảo.

- Kiểm tra nhận thức, kiến thức của Đội viên Đội PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành trong ca trực; tình trạng của phương tiện đưa vào trực; thực tập tình huống trong phương án của cơ sở: đảm bảo.

c) Ban hành hoặc tham mưu người có thẩm quyền ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (quy định tại Điểm c khoản 3 Điều 8 Luật PCCC và CNCH)

- Đã ban hành nội quy PCCC, CNCH và niêm yết nội quy PCCC, CNCH theo quy định được niêm yết nội quy ở vị trí dễ thấy.

- Nội dung nội quy có bảo đảm đầy đủ nội dung, phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động của cơ sở (từng khu vực, hạng mục có tính chất nguy hiểm cháy, nổ, công năng khác nhau phải có nội quy phù hợp với khu vực đó) theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP: đảm bảo.

- Đã phổ biến nội quy cho CBCNV tại cơ sở; kiểm tra nhận thức, kiến thức của CBCNV: đảm bảo.

d) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định, nội quy, biện pháp, yêu

cầu và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (quy định tại Điểm d khoản 3 Điều 8 Luật PCCC và CNCH)

- Đối với kiểm tra thường xuyên (ghi nhận việc quy định thời gian, phạm vi và hình thức ghi nhận kết quả tự kiểm tra thường xuyên của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và nội dung kiểm tra theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP): đảm bảo.

- Đối với kiểm tra định kỳ (ghi nhận số lượt kiểm tra theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP); biên bản tự kiểm tra có đúng mẫu PC02 kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP không; nội dung kiểm tra định kỳ có đủ theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP: đảm bảo.

đ) Xây dựng, tổ chức thực tập phương án CC, CNCH của cơ sở (quy định tại Điểm đ khoản 3 Điều 8 Luật PCCC và CNCH)

- Đã xây dựng phương án chữa cháy, CNCH theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật PCCC và CNCH.

- Phương án chữa cháy, CNCH đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP

- Phương án chữa cháy, CNCH có bảo đảm theo mẫu PC06 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP: đảm bảo

- Đã thường xuyên cập nhật, bổ sung, chỉnh lý phương án đã xây dựng theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP

- Việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy đúng quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP: đảm bảo

e) Quyết định hoặc đề xuất người có thẩm quyền quyết định trang bị, duy trì tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khắc phục hậu quả do cháy, tai nạn, sự cố gây ra

- Việc trang bị, duy trì hoạt động, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị PCCC, CNCH tại cơ sở bảo đảm theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: đã thực hiện.

- Việc thực hiện bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC, CNCH định kỳ theo quy định tại Điều 5, 6, 7 và Điều 8 Thông tư số 36/2025/TT-BCA: đảm bảo.

- Thực hiện lắp đặt, kiểm tra, bảo trì hệ thống tiếp địa, chống sét định kỳ theo quy định; kiểm định kỹ thuật thiết bị áp lực theo quy định: đảm bảo

g) Lập, quản lý hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý; khai báo, cập nhật dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy (quy định tại Điểm e khoản 3 Điều 8 Luật PCCC và CNCH)

- Đã lập hồ sơ quản lý về PCCC, CNCH của cơ sở theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

- Thành phần hồ sơ bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP

- Đã cập nhật hồ sơ về PCCC của cơ sở theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP

h) Việc trang bị, duy trì kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH và truyền tin báo cháy

- Đang thực hiện thực hiện khai báo dữ liệu theo quy định theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

- Đã thực hiện khai báo thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

3. Kiểm tra phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy theo quy định

3.1. Kiểm tra về hệ thống chữa cháy bằng nước:

- Hệ thống chữa cháy bằng nước được trang bị: 01 máy bơm chữa cháy động cơ diezen; 01 cuộn vòi chữa cháy, 01 lăng chữa cháy theo đúng hồ sơ thiết kế.

- Bể nước chữa cháy: 12 m³, bể cát chữa cháy: 1,5 m³.

Thử nghiệm: Tại thời điểm kiểm tra đảm bảo theo thiết kế.

3.2. Kiểm tra về phương tiện chữa cháy ban đầu:

- Phương tiện chữa cháy tại chỗ:

- Bình bột chữa cháy MFZL8: 04 bình (chất lượng đảm bảo).

- Dụng cụ phá dỡ: 01 bộ (chất lượng đảm bảo).

4. Nhận xét, đánh giá

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở đoàn kiểm tra nhận thấy người đứng đầu cơ sở đã thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong thực hiện công tác PCCC; đã trang bị, lắp đặt hệ thống, phương tiện PCCC theo quy định; các phương tiện được duy trì hoạt động bảo đảm theo quy định.

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024.

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Căn cứ QCVN 10:2025/BCA quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình.

Để đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở trong quá trình hoạt động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai yêu cầu cơ sở:

- Duy trì các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH theo đúng quy định, khi có những thay đổi liên quan phải báo với Cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lào Cai theo quy định.
- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở theo quy định.

(Thời hạn hoàn thành: duy trì thường xuyên)

- Định kỳ gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai theo quy định.
- Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Điều 16 Nghị định 105/2025/NĐ-CP.

(Thời gian hoàn thành: định kỳ hàng năm)

- Thường xuyên, định kỳ và đột xuất tổ chức tự kiểm tra an toàn về PCCC đối với cơ sở theo quy định; lưu biên bản kiểm tra vào hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH.
- Định kỳ hàng tháng tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện PCCC tại chỗ theo quy định.

IV. Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ

Nhất trí với nội dung biên bản. Cơ sở cam kết thực hiện tất cả các nội dung đã được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu, kiến nghị theo quy định.

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 00 cùng ngày gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hải

**ĐẠI DIỆN PHÒNG CẢNH
SÁT PCCC VÀ CNCH**

Thượng úy Đinh Công Thành