

	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM ANH QUẬN 7	Mã số: BM04_TA5.TTBYT. QT.04
	BIÊN BẢN GIAO NHẬN THIẾT BỊ	Lần phát hành: Ngày hiệu lực: Trang : 1/1

Tp.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2024

BÊN GIAO:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Phòng Trang Thiết Bị Y Tế | Đại diện: Nguyễn Tấn Tài |
| 2. | Đại diện: |

BÊN NHẬN:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Khoa Chẩn đoán hình ảnh. | Đại diện: Nguyễn Thanh Vũ |
| 2. | Đại diện: |

NỘI DUNG

Theo HĐ số: 0510/2024/HĐ.TAHCM

STT	Tên Thiết Bị	ĐVT	Số lượng	MODEL/HÃNG SX/NĂM SX/NƯỚC SX	Ghi chú
01	Bộ nguồn cấp điện liên tục Salicru <u>Đặc điểm đặc trưng và thông số kỹ thuật:</u> -Công suất: 3KVA/2.7kW Lưu điện: ~5 phút (full load) -Công nghệ on-line, double conversion -Hệ số công suất ngõ ra: pf = 0.9 ~ 1.0 -Tầm điện áp ngõ vào: 100 – 300 V (40% tải) -Điện áp ngõ ra: 220/230/240 V chọn được -Tần số ngõ vào: 50/60 Hz ± 10% -Độ méo hài dòng vào (THDi) < 5% -Bộ điều khiển và hiển thị: dùng LCD bàn phím Có chế độ chạy tiết kiệm điện (Eco-mode operation) Chuẩn giao tiếp: RS-232 & USB Phần mềm giám sát dùng HĐH Windows, Unix, Linux và Mac	Cái	04	-Model: SLC-3000-Twinpro2 CO -Hãng sản xuất: Salicru -Năm SX: 2024 -Hãng SX: Tây Ban Nha	SN: 0000521212-002 SN: 0000521212-003 SN: 0000521213-007 SN: 0000521212-008

ĐƠN VỊ GIAO

PTTB
Tài
Nguyễn Tấn Tài

ĐƠN VỊ NHẬN

Nguyễn Thanh Vũ

